

Dipartimento di Prevenzione e One Health
S.C. Igiene e Sanita' Pubblica
Direttore: Dott.ssa Camilla Sticchi
e-mail ip.segreteria@asl4.liguria.it
pec: igiene.pubblica@pec.asl4.liguria.it
Tel 0185-329034

asl4_chi - A.S.L. N°4 - U -
Prot GEN n° 40874 -
07/08/2025

Al Commissario ad acta
Pietro DONATI
donati.pietro@pec.it

Oggetto: Ordinanza TAR Liguria - provvedimento n. 202500195 ricorso n.202500461-2025

In relazione all'ordinanza di cui in oggetto, trasmessa a questa struttura in data 25/07/2025 con Prot Gen. 38641 2025, in cui si richiede al commissario ad acta in indirizzo, di valutare gli atti finalizzati a rendere eventualmente utilizzabili come aule scolastiche i locali (A e B) siti al piano terra dell'immobile in Via San Pier di Canne, 74 Chiavari,

Vista la richiesta del Commissario ad acta pervenuta con nota Prot. Gen. 40774 del 07/08/25 sull'utilizzo in deroga in altezza dei locali sopra citati, si specifica quanto segue.

I locali A e B in esame (denominati nella Tav. 2 trasmessa come "locali attualmente a disposizione"), risultano situati al piano terra ad un livello sottostante l'ingresso al complesso scolastico, con accesso pedonale indipendente separato dallo stesso.

Allo stato attuale i locali non possiedono i requisiti minimi richiesti dal D.M. 18/12/75 tra i quali anche quello dell'altezza che dagli atti pervenuti è inferiore ai 3 metri.

La valutazione Igienico Sanitaria di aule scolastiche di nuova identificazione non può prescindere dai requisiti minimi definiti dalle norme tecniche di legge come già segnalato al Comune di Chiavari in occasione della verifica di conformità alle norme igienico sanitarie vigenti all'epoca di costruzione per gli edifici scolastici comunali antecedenti al 1940 (ricognizione sugli edifici scolastici cittadini effettuata nel 2007).

Come richiesto verbalmente nella telefonata intercorsa si allega la documentazione relativa alla pratica di ricognizione sugli edifici scolastici antecedenti al 1940 tra cui rientra la scuola elementare Umberto I.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maura Ferrari Bravo

